

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ОНИКС»
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 21А,
корпус Б, подъезд 2.
телефон-факс: (495)728-7220, 728-7221
e-mail: info@cctvonyx.ru
www.cctvonyx.ru



10. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

____.____.____.г.

штамп ОТК

РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-Н»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. ДАТА ПРОДАЖИ

____.____.____.г.

М.П.
торгующей организации

Предупреждение:
Прежде чем подключить прибор, внимательно ознакомьтесь с паспортом!

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-Н» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Н1	Н2	Н3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выходная мощность (Вт)	Выходная мощность (Вт)	Выходная мощность (Вт)
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10
Габаритные размеры 175x193x85мм	Габаритные размеры 180x130x260мм	Габаритные размеры 210x312x85мм

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Тип установки, крепление - настенный, навесной

Потребляемая мощность ____Вт

Номинальное напряжение - 30В, 120В

Частотный диапазон - 100Гц-15кГц

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (**сеть при этом должна быть обесточена!**)

Цвет провода	Подключение
Черный	«общий»
Синий	~30В
Красный	~120В

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 +55°C и относительной влажности воздуха до 93% при 40°C в закрытом помещении.

5.2. Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения указанные в п.3
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях не соответствующих п. 5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует образцу ТУ 4372-006-49903593-07 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3 по ГОСТ 12997-84, но в расширенном диапазоне температур от -10 +55°C и относительной влажности воздуха до 93% при 40°C;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-Н» – 2,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.